



หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

กรมชลประทาน

กรกฎาคม 2568



หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

1.นาย เสกสรร	สมร	หัวหน้าหน่วยโทรมาตร
2.นาย วรุตม์	ยิ่งรักชัย	เจ้าหน้าที่โทรมาตร
3.นาย บัญญัติ	แสนงาย	พนักงานขับรถยนต์



แผนที่แสดงที่ตั้งสถานีโทรมาตร ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน



คำอธิบายสัญลักษณ์

- แม่น้ำ
- อ่างเก็บน้ำ, เขื่อน
- ขอบเขตประเทศ
- ขอบเขตลุ่มน้ำหลัก

สถานีโทรมาตรแยกประเภท รวมโทรมาตรทั้งหมด 69 สถานี

โทรมาตร Belink (Embes)

- Embes 3 สถานี
- Embes, Hydro Flow 4 สถานี
- Embes, โทรมาตรขนาดใหญ่ 1 สถานี
- Embes, Hydro Flow, โทรมาตรขนาดใหญ่ 3 สถานี

โทรมาตร Neon (Unidata)

- Unidata 3 สถานี
- Unidata, Flagship, Hydro Flow 1 สถานี
- Unidata, Flagship, โทรมาตรขนาดใหญ่ 6 สถานี
- Unidata, Hydro Flow 6 สถานี
- Unidata, Adap-T, Hydro Flow 2 สถานี

โทรมาตร Flagship

- Flagship 2 สถานี
- Flagship, ฟน(สสนก.), Hydro Flow 1 สถานี
- Flagship, โทรมาตรขนาดใหญ่ 3 สถานี
- Flagship, Hydro Flow, โทรมาตรขนาดใหญ่ 2 สถานี

โทรมาตร ฟน (สสนก.)

- ฟน(สสนก.), Hydro Flow 2 สถานี

โทรมาตร Hydro Flow

- Hydro Flow 5 สถานี
- Hydro Flow, โทรมาตรขนาดใหญ่ 19 สถานี

โทรมาตรขนาดใหญ่

- โทรมาตรขนาดใหญ่ 6 สถานี

ได้แก่ข้อมูลวันที่ 15 มิถุนายน 2564

ที่มา: ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)

สถานี G.9 น้ำแม่สรวย บ้านกระเหรียงทุ่งพร้าว ต.วาปี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)

สถานี G.8 น้ำแม่ลาว บ้านต้นยาง ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)

สถานี G.10 น้ำแม่ลาว บ้านหนองผำ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)

สถานี W.1C แม่น้ำวัง สะพานเสตุวารี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยน Charger ใหม่		Charger เสีย
4. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)





ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)

สถานี W.16A แม่น้ำวัง บ้านไฮ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)

สถานี W.17 น้ำแม่สอย บ้านหนองนาว ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คไตรมาส Hydro flow

สถานี P.1 แม่น้ำปิง สะพานนารัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ
4. ตั้งค่าเครื่องใหม่		เครื่องไม่ส่งข้อมูล



ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow





ตรวจเช็คโพรมาตร Hydro flow

สถานี W.10B แม่น้ำวัง บ้านแลง ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ
4. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ
5. เปลี่ยน Charger ใหม่		Charger เสีย



ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow





ตรวจเช็คไทม์มาตร Hydro flow

สถานี W.21 แม่น้ำวัง บ้านท่าเตื่อ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ถอดเก็บที่หน่วย		งานสร้างสะพาน



ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow





ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow

สถานี W.26 ห้วยแม่ตำ บ้านเมืองมาย ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ
4. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ
5. เปลี่ยน Charger ใหม่		Charger เสีย

ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow





ตรวจเช็คโพรมาตร Hydro flow

สถานี Y.13A น้ำขาว บ้านหลวงเหนือ ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ



ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow






ตรวจเช็คไทม์มาตร Hydro flow

สถานี W.1C แม่น้ำวัง สะพานเสตุวารี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง		
รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ

ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow





ตรวจเช็คโพรมาตร Hydro flow

สถานี W.3A แม่น้ำวัง บ้านดอนชัย ต.ล่อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ



ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow





ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow

สถานี W.6B แม่น้ำวัง บ้านหลาย ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		



ตรวจเช็คไทม์มาตร Hydro flow

สถานี W.22 น้ำแม่จาง บ้านวังพร้าว ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ



ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow





ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow

สถานี W.5A แม่น้ำวัง บ้านเกาะคา ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ



ตรวจเช็คโพรมาตร Hydro flow

สถานี W.16A แม่น้ำวัง บ้านไฮ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ
4. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ



ตรวจเช็คไทม์มาตร Hydro flow

สถานี W.17 น้ำแม่สอย บ้านหนองนาว ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ



ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow

สถานี W.18A น้ำแม่ตำ บ้านสบตำ ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ



ตรวจเช็คไทม์มาตร Hydro flow

สถานี W.20 น้ำแม่ตุ๋ย บ้านท่าล้อ ต. บ้านท่าล้อ อ. เมือง จ. ลำปาง

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี (EMBES)

สถานี G.11 น้ำแม่ลาว บ้านดอนสลี ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย		
รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี (EMBES)

สถานี Kh.72 น้ำแม่คำ บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ
4. เปลี่ยนลูกลอยใหม่		ลูกลอยเสื่อมสภาพ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี (EMBES)





ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี (EMBES)

สถานี Kh.89 น้ำแม่จัน บ้านหัวสะพาน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ
4. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ
5. เปลี่ยนลูกลอยใหม่		ลูกลอยเสื่อมสภาพ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี (EMBES)





ตรวจเช็คโพรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี (EMBES)

สถานี Y.13A น้ำางว บ้านหลวงเหนือ ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ
4. เปลี่ยน Charger ใหม่		Charger เสีย

ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี (EMBES)





ตรวจเช็คโพรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี (EMBES)

สถานี W.22 น้ำแม่จาง บ้านวังพร้าว ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ
4. ติดตั้งสายสลิงใหม่		สายสลิงหลุดจากเครื่อง



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี (EMBES)





ตรวจเช็คไตรมาส Flagship

สถานี ST.15 แม่น้ำปิง บ้านป่าพร้าวนอก ต.ช้างคลาน อ.เมืองจ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ
4. เปลี่ยน Charger ใหม่		Charger เสีย



ตรวจเช็คโทรมาตร Flagship





ตรวจเช็คไตรมาส Flagship

สถานี ST.16 สะพานท่าวังตาล-ป่าแดด ต.ท่าวังตาล อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คไตรมาส Flagship

สถานี ST.09 (G.2A)แม่น้ำกก บ้านกกโกั้ง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ




ตรวจเช็คโทรมาตร Flagship





ตรวจเช็คกล้อง CCTV สถานี P.1





ตรวจเช็คกล่อง CCTV สถานี G.8





ตรวจเช็คกล้อง CCTV สถานี G.10





จับพิกัดภาพถ่ายทางอากาศ สถานี P.87






จับพิกัดภาพถ่ายทางอากาศ สถานี P.87





ติดตั้งเครื่องโทรมาตร Hydro Flow สถานี Y.37





ติดตั้งเครื่องโทรมาตร Hydro Flow สถานี Y.37





ติดตั้งกล่อง สถานี Y.20






ติดตั้งกล่อง สถานี Y.20





รูปภาพรวมขณะปฏิบัติงาน





รูปภาพรวมขณะปฏิบัติงาน





รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO เลขทะเบียน 3ฒข 8249




นายบัญญัติ แสนงาย

พนักงานขับรถยนต์



ภาพรวม รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO

เลขทะเบียน 3ฒข 8249 สป.041-5453







ตารางตรวจเช็คบำรุงรักษารถยนต์

ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO เลขทะเบียน 3ฒ 8249 ขป.041-5453

การตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ด้วยตัวเอง
วันที่ 1 เดือน TOYOTA พ.ศ. 2568
ประเภทรถยนต์ 3.0cc 2000cc
เลขทะเบียน 3.0cc 2000cc
ชื่อ TOYOTA รุ่น REVO
ปี พ.ศ. 2020 (2017)
เลขตัวถัง 160845

รายการตรวจเช็ค	รายการหล่อ	น้ำมัน				การเติมน้ำมัน	การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
		น้ำมันเครื่อง	น้ำยาหล่อเย็น	น้ำยาหล่อเกียร์	น้ำยาหล่อเบรก		
1. ความดันลมยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2. ความดันแบตเตอรี่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3. ระดับน้ำยาหล่อเย็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4. ระดับน้ำยาหล่อเกียร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5. ระดับน้ำยาหล่อเบรก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6. สภาพเครื่องยนต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7. สภาพช่วงล่าง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8. ระดับน้ำยาหล่อเกียร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9. ระดับน้ำยาหล่อเบรก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10. ตรวจไฟหน้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11. ตรวจไฟท้ายและไฟส่องสว่าง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12. ตรวจไฟเบรกมือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13. ตรวจไฟเลี้ยว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14. ตรวจสัญญาณเบรก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15. ตรวจไฟสัญญาณเตือน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ผู้ตรวจเช็ค: (นาย เสขกร ชน) (นาย บัญญัติ วัฒนา) (นาย บัญญัติ วัฒนา)
ตำแหน่ง หัวหน้าช่างเทคนิค (นาย บัญญัติ วัฒนา)
ตำแหน่ง หัวหน้าช่างเทคนิค (นาย บัญญัติ วัฒนา)
ตำแหน่ง หัวหน้าช่างเทคนิค (นาย บัญญัติ วัฒนา)

1 ก.ค. 2568

การตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ด้วยตัวเอง
วันที่ 8 เดือน TOYOTA พ.ศ. 2568
ประเภทรถยนต์ 3.0cc 2000cc
เลขทะเบียน 3.0cc 2000cc
ชื่อ TOYOTA รุ่น REVO
ปี พ.ศ. 2020 (2017)
เลขตัวถัง 160845

รายการตรวจเช็ค	รายการหล่อ	น้ำมัน				การเติมน้ำมัน	การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
		น้ำมันเครื่อง	น้ำยาหล่อเย็น	น้ำยาหล่อเกียร์	น้ำยาหล่อเบรก		
1. ความดันลมยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2. ความดันแบตเตอรี่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3. ระดับน้ำยาหล่อเย็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4. ระดับน้ำยาหล่อเกียร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5. ระดับน้ำยาหล่อเบรก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6. สภาพเครื่องยนต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7. สภาพช่วงล่าง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8. ระดับน้ำยาหล่อเกียร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9. ระดับน้ำยาหล่อเบรก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10. ตรวจไฟหน้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11. ตรวจไฟท้ายและไฟส่องสว่าง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12. ตรวจไฟเบรกมือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13. ตรวจไฟเลี้ยว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14. ตรวจสัญญาณเบรก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15. ตรวจไฟสัญญาณเตือน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ผู้ตรวจเช็ค: (นาย เสขกร ชน) (นาย บัญญัติ วัฒนา) (นาย บัญญัติ วัฒนา)
ตำแหน่ง หัวหน้าช่างเทคนิค (นาย บัญญัติ วัฒนา)
ตำแหน่ง หัวหน้าช่างเทคนิค (นาย บัญญัติ วัฒนา)
ตำแหน่ง หัวหน้าช่างเทคนิค (นาย บัญญัติ วัฒนา)

8 ก.ค. 2568



ตารางตรวจเช็คบำรุงรักษารถยนต์

ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO เลขทะเบียน 3ฒ 8249 ชป.041-5453

การตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ด้วยตัวเอง
วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568
ประเภทรถยนต์ รถบรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น 3.0 2000(REVO) เลขทะเบียน 3ฒ 8249 ชป. 041-5453

รายการตรวจเช็ค	รายการแก้ไข	ปกติ			ผิดปกติ	การแก้ไข
		ว/ศ/ป	ซ้าย	ขวา		
1. ความดันลมยาง		39	39	39		
2. ความลึกดอกยาง		✓	✓	✓		
3. ระดับน้ำยาล้างกระจก						
4. ระดับน้ำยาล้างเบรค			✓			
5. ตรวจระบบปรับอากาศ			✓			
6. สภาพเครื่องยนต์			✓			
7. สภาพช่วงล่าง			✓			
8. ระดับน้ำยาฉีดพ่น			✓			
9. ระดับน้ำยาทำความสะอาด			✓			
10. ตรวจน้ำมันโชก			✓			
11. ตรวจไฟท้ายและไฟส่องป้ายทะเบียน			✓			
12. ตรวจไฟเบรคและไฟตัดหมอก			✓			
13. ตรวจไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉิน			✓			
14. ตรวจสัญญาณเบรค			✓			
15. ตรวจไฟสัญญาณคันบังคับ			✓			

ผู้ตรวจเช็ค: (นาย เสกสรรค์ สม) พนักงานขับรถ (นาย ปัญญ์ทิพย์ สมงาม)
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงาน
หัวหน้าควบคุม: น.ส.พณภัสร์ อินโซ
ตำแหน่ง ผอ.ร.ร.ภาคเหนือตอนบน

15 ก.ค. 2568

การตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ด้วยตัวเอง
วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568
ประเภทรถยนต์ รถบรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น 3.0 2000(REVO) เลขทะเบียน 3ฒ 8249 ชป. 041-5453

รายการตรวจเช็ค	รายการแก้ไข	ปกติ			ผิดปกติ	การแก้ไข
		ว/ศ/ป	ซ้าย	ขวา		
1. ความดันลมยาง		39	39	39		
2. ความลึกดอกยาง		✓	✓	✓		
3. ระดับน้ำยาล้างกระจก			✓			
4. ระดับน้ำยาล้างเบรค			✓			
5. ตรวจระบบปรับอากาศ			✓			
6. สภาพเครื่องยนต์			✓			
7. สภาพช่วงล่าง			✓			
8. ระดับน้ำยาฉีดพ่น			✓			
9. ระดับน้ำยาทำความสะอาด			✓			
10. ตรวจน้ำมันโชก			✓			
11. ตรวจไฟท้ายและไฟส่องป้ายทะเบียน			✓			
12. ตรวจไฟเบรคและไฟตัดหมอก			✓			
13. ตรวจไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉิน			✓			
14. ตรวจสัญญาณเบรค			✓			
15. ตรวจไฟสัญญาณคันบังคับ			✓			

ผู้ตรวจเช็ค: (นาย เสกสรรค์ สม) พนักงานขับรถ (นาย ปัญญ์ทิพย์ สมงาม)
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงาน
หัวหน้าควบคุม: น.ส.พณภัสร์ อินโซ
ตำแหน่ง ผอ.ร.ร.ภาคเหนือตอนบน

22 ก.ค. 2568



ตารางตรวจเช็คบำรุงรักษารถยนต์

ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO เลขทะเบียน 3ฒช 8249 ชป.041-5453

การตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนตัว

วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ประเภทรถยนต์ : รถบรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO ปี พ.ศ. 2558 (VCO) เลขตัวถัง 169663 กม.

เลขทะเบียน 3ฒ 8249

รายการตรวจเช็ค	รายการแก้ไข	ปกติ				ผิดปกติ	การแก้ไข
		ช่าง	ชาว	ช่าง	ชาว		
1. ความดันลมยาง		✓	✓	✓	✓		
2. ความสึกหรอของยาง		✓	✓	✓	✓		
3. ระดับน้ำมันเบรก				✓			
4. ระดับน้ำมันเครื่อง				✓			
5. ตรวจระบบไฟส่องสว่าง				✓			
6. สภาพแบตเตอรี่				✓			
7. สภาพพวงมาลัย				✓			
8. ระดับน้ำยาฉีดกระจก				✓			
9. ระดับน้ำมันเบรกล้อหน้า				✓			
10. ตรวจลมยาง				✓			
11. ตรวจไฟส่องสว่างด้านหลัง				✓			
12. ตรวจไฟส่องสว่างหน้า				✓			
13. ตรวจไฟส่องสว่างข้าง				✓			
14. ตรวจไฟส่องสว่าง				✓			
15. ตรวจไฟส่องสว่างท้าย				✓			

รายการตรวจเช็ค	ระดับความสะอาด (น้อย - มาก)					ผิดปกติ	การแก้ไข
	1	2	3	4	5		
1. ภายในห้องเครื่องยนต์		✓					
2. ภายในห้องโดยสาร		✓					
3. ภายในห้องเก็บของ		✓					
4. ภายในห้องเก็บของ		✓					
5. อื่นๆ							

ผู้ตรวจเช็ค: (นาย สมชาย ใจดี)
ตำแหน่ง: หัวหน้าช่างเทคนิค

พนักงานบริการ: (นาย สมชาย ใจดี)
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ

บริษัท: บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด

29 ก.ค. 2568



แผนปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

วันที่ 4-8	ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงสถานีโทรมาตร จ.เชียงใหม่
วันที่ 13-15	ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงสถานีโทรมาตร จ.เชียงใหม่
วันที่ 18-22	ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงสถานีโทรมาตร จ.น่าน
วันที่ 25-29	ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย



จบการนำเสนอ

ขอบคุณครับ